



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИНТЕГРАЦИИ ДРАЙВЕРА ОПРОСА оборудования производства ООО «Петербургский завод измерительных приборов» в устройстве мониторинга УМ-31 SMART и УМ-40 SMART от 26.09.2024

### ОБОРУДОВАНИЕ

Вектор-101 В101-5-80.F6.QDNZ.C3.R04

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский завод измерительных приборов»

### ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В

Устройстве мониторинга УМ-31 SMART rev.2 с прошивки 2.40 и выше и Устройстве мониторинга УМ-40 SMART с прошивки 1.2 и выше

### В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЪЕМЕ

В части запроса на считывание:

- текущие показания электроэнергии;
- текущие измерения параметров сети в составе:
  - a) напряжение по фазам;
  - b) токи по фазам;
  - c) мощность полная;
  - d) мощность активная;
  - e) мощность реактивная.
- показания электроэнергии на начало суток;
- показания электроэнергии на начало месяца;
- профили мощности;
- журналы приборов учета;
- время приборов учета;
- состояние реле приборов учета.

В части запроса на запись:

- коррекция и установка времени прибора учета;
- установка состояния реле прибора учета.

Заместитель генерального директора  
АО «Связь инжиниринг М»

/ Разумов А.С.